Warszawa, dn. 13.08.2025 r.

Komisja Ofertowa
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Oddział Tor Wyścigów Konnych
Służewiec w Warszawie
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa

Wykonawcy w Postępowaniu
5/OAN/2025 (wszyscy)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1)

Dotyczy: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty pod numerem sprawy 5/OAN/2025 na „Kompleksowa wymiana wykładziny w Trybunie I na terenie Oddziału Totalizatora Sportowego - Tor Wyścigi Konne Służewiec w Warszawie."

L.p.	PYTANIA/ODPOWIEDZI
1.	**PYTANIE 1:** Jakie mają być parametry techniczne wykładziny? Odpowiedź: Wszystkie parametry techniczne wykładziny opisane są w Załączniku B do zaproszenia punkt 3: *„Wymagania techniczne:* *1) Trybuna I zaliczana jest do strefy pożarowej ZL, a więc przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w Rozdziale 5 (Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego), w tym § 258 (Zakaz stosowania niektórych materiałów) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. „W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.";* *2) Wymagana szerokość rolki 2 m dla odcinka o długości ok. 34,10 mb (w środku budynku);* *3) Wymagana szerokość rolki 2,7 m dla odcinka o długości ok. 4,1 mb (przed wejściem);* *4) Referencyjna barwa: kolor zbliżony do NCS S 7020-B50G lub NCS S 7020-B70G lub NCS S 8010-B50G. Wykonawca musi przedstawić próbki do akceptacji Zamawiającego. Nie dopuszcza się znacznej zmiany barwy ani tonacji."*